

Qualitätszertifikat

Die Hawa Sliding Solutions AG bescheinigt, dass die Schiebetürbeschläge der Produktlinie **Hawa Junior 100 GP** die Anforderungen nach **EN 1527** erfüllen.

Prüfangaben

Klassifizierung:	EN 1527 : 2019	
Türgewicht:	100 kg	
Dauerfunktionstüchtigkeit:	100'000 Zyklen	
Überlastungsprüfung:	EN 1527 : 2019 - Stufe 3	
Funktionsprüfung:	EN 1527 : 2019 - Stufe 3	

Zusätzliche Angaben

Öffnungskraft Türe:	<= 22 N bei Hawa Junior 100 Systemen mit SoftMove 100, Details zur Leistungsgarantie auf www.hawa.com/garantie
Montagefreundlichkeit:	Anforderung erfüllt
Prüfstelle:	Testlabor, Hawa Sliding Solutions AG, 8932 Mettmenstetten, Schweiz
Qualitätssicherung:	Fremd- und Eigenüberwachung nach SN EN ISO 9001 : 2015

Mettmenstetten, 1. Januar 2023



Ezequiel Di Claudio
Chief Executive Officer (CEO)



Peter Möller
Chief Executive Officer (CEO)