

## Qualitätszertifikat

Die Hawa Sliding Solutions AG bescheinigt, dass die Schiebetürbeschläge der Produktlinie **Hawa Junior 120** die Anforderungen nach **EN 1527** erfüllen.

### Prüfangaben

Klassifizierung:	EN 1527 : 2013	
Türgewicht:	120 kg	
Dauerfunktionstüchtigkeit:	100'000 Zyklen	
Überlastungsprüfung:	EN 15706 : 2009 - Stufe 3	
Funktionsprüfung:	EN 15706 : 2009 - Stufe 3	

### Zusätzliche Angaben

Montagefreundlichkeit:	Anforderung erfüllt
Prüfstelle:	Testlabor, TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Nürnberg, Deutschland, Prüfzertifikat Nr. LI 60091730 0001
Qualitätssicherung:	Fremd- und Eigenüberwachung nach SN EN ISO 9001 : 2015

Mettmenstetten, 1. Januar 2021



**Ezequiel Di Claudio**  
Chief Executive Officer (CEO)



**Peter Möller**  
Chief Executive Officer (CEO)

# LGA - Qualitäts - Zertifikat

LGA-Quality-Certificate

Genehmigungsinhaber  
License Holder

**Hawa AG**  
**Untere Fischbachstr. 4**  
**8932 Mettmenstetten**  
**Schweiz**

Zertifiziertes Produkt (umseitig näher bezeichnet)  
Certified Product (specified overleaf)

**Schiebetürbeschlag HAWA-Junior 120/A, -B, -G, -GP**

Prüfzeichen Test Mark



LGA-Qualitäts-Zertifikats-Nr.:  
LGA-Quality-Certificate No.

LI 60091730 0001

Untersuchungsbericht-Nr.:  
Test Report No.

21217166 001

Geprüft nach *Tested acc. to*

DIN EN 1527/03.13

DIN EN 15706/08.09

2 PFG Q2274/05.13

Datum *Date* 25.07.2014

Zertifizierungsstelle *Certification Body*



K.-H. Heider



Dem Zertifikat liegt unsere Prüf- und Zertifizierungsordnung zugrunde.

*This certificate is based on our Testing and Certification Regulations.*

Das Produkt entspricht o.g. Anforderungen, die Herstellung wird überwacht.

*The product fulfills above mentioned requirements, the production is subject to surveillance.*

**TÜV Rheinland LGA Products GmbH - Tillystraße 2 - 90431 Nürnberg**  
Tel.: +49 221 806-1371 Fax: +49 221 806-3935 e-mail: cert-validity@de.tuv.com <http://www.tuv.com/safety>

---

**Genehmigungsinhaber** *License Holder*

Hawa AG  
Untere Fischbachstr. 4  
8932 Mettmenstetten  
Schweiz

---

**Fertigungsstätte** *Manufacturing Plant*

Hawa AG  
Untere Fischbachstr. 4  
8932 Mettmenstetten  
Schweiz

---

<b>Ihr Zeichen</b> <i>Client Reference</i>	<b>Unser Zeichen</b> <i>Our Reference</i>	<b>Längstens gültig bis</b> <i>Latest expiration date</i>
	0010--21217166 001	(day/mo/yr)

---

**Zertifiziertes Produkt** (Geräteidentifikation)  
*Certified Product (Product Identification)*

**Lizenzentgelte - Einheit**  
*License Fee - Unit*

**Beschlag**

Schiebetürbeschlag HAWA-Junior 120/A, -B, -G, -GP

7

Festigkeit, Funktionalität,  
sicherheitstechnische  
Eigenschaften

Anforderungen nach 2 PFG-Q 2274,  
DIN EN 15706 Prüfstufe 3 und  
DIN EN 1527 erfüllt

Klasseneinteilung nach  
DIN EN 1527

siehe Anlage

Prüflast

120 kg

Dauerhaltbarkeit

100.000 Zyklen

Qualitätssicherung

Fremd- und Eigenüberwachung

Ersatz für Zertifikat Nr. LI 60036707 0001

---

7

ANLAGE APPENDIX: 1; Seite/page 1

# Anlage / Appendix 1



Zertifikat / Certificate

Blatt / Page

LI 60091730

0001

Ihr Zeichen / Client Reference

Unser Zeichen / Our Reference

Ausstellungsdatum / Date of issue

0010—21217166\_001

25.07.2014

## Klasseneinteilung nach DIN EN 1527

-	6	3	-	1	0	-	1	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---

### Nutzungskategorie (1. Ziffer):

Keine Nutzungskategorie für diese Produkte festgelegt.

### Dauer der Funktionsfähigkeit (2. Ziffer):

- Klasse 1 = 5000 Zyklen
- Klasse 2 = 10000 Zyklen
- Klasse 3 = 25000 Zyklen
- Klasse 4 = 50000 Zyklen
- Klasse 5 = 75000 Zyklen
- Klasse 6 = 100000 Zyklen

### Türmasse (3. Ziffer):

- Klasse 1 = Tür mit Masse bis 50 kg
- Klasse 2 = Tür mit Masse von 51 bis 100 kg
- Klasse 3 = Tür mit Masse von 101 bis 330 kg
- Klasse 4 = Tür mit Masse über 330 kg

### Feuerbeständigkeit (4. Ziffer):

Für diese Produkte ist keine Klasse festgelegt.

### Sicherheit (5. Ziffer):

Alle Konstruktionssysteme für Schiebetüren und Falttüren, die dieser Norm entsprechen, müssen als Klasse 1 hinsichtlich der Sicherheit klassifiziert werden.

### Korrosionsverhalten (6. Ziffer):

Entsprechend den in EN 1670 festgelegten 6 Klassen werden die Produkte in die Klassen 1 bis 5 eingeteilt. Klasse 0 ist für ungeprüfte Produkte vorgesehen.

### Schutz (7. Ziffer):

Für diese Produkte ist keine Klasse festgelegt.

### Türart (8. Ziffer):

- Klasse 1 = Schiebetür
- Klasse 2 = Falttür (2-flügelig)
- Klasse 3 = mehrflügelige Falttür

### Anfangsreibung (9. Ziffer):

Türmasse	0 kg bis 50 kg	51 kg bis 100 kg	101 kg bis 330 kg	über 330 kg
Klasse 1	50 N	80 N	100 N	5 % der Türmasse
Klasse 2	40 N	60 N	5 % der Türmasse	4 % der Türmasse
Klasse 3	30 N	40 N	4 % der Türmasse	3 % der Türmasse

K.-H. Heider

